



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.efectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2300 – 0037

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 31.07.2023 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

TS EN 12101-3:2015

“FAFJ-35”

Güçle Çalışan Duman ve Isı Boşaltma Aksiyal Jet Fanı

YANGINA DAYANIM SINIFI
F₃₀₀60
F_{f300}120

Piyasaya süren firma: ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN. TİC.
FERHATPAŞA MAH. AYTAŞI SK. NO/63-2 ATAŞEHİR/İSTANBUL/
TÜRKİYE

Üretici firma: ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN. TİC.
FERHATPAŞA MAH. AYTAŞI SK. NO/60 ATAŞEHİR/İSTANBUL/
TÜRKİYE

e-imzalıdır
Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
24.11.2023

Bu belge, test sonuçlarının bir beyandır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-23-069 numaralı raporda tanımlanmıştır.

